


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №2
ЗАТО Межгорье Р.Б.


А.И. Головина

18 августа 2016 года

АКТ
приемки кабинета информатики и ЭВТ к новому 2016-2017 учебному году.

от «18» августа 2016 г

г. Межгорье

Комиссия, назначенная приказом директора: Головина А.И.

от «18» августа 2016 г. приказ № 103 в составе:

состав комиссии:

председатель:

заместитель директора по УВР

Гаврилова И.М.

члены комиссии:

заместитель директора по АХР

Власов А.Л.

медицинская сестра

Лаптева С.А.

заведующая хозяйством

Виноградова Т.Г.

председатель СТК

Медведева Ф.Ш.

преподаватель информатики

Кабирова А.Р.

установила:

1. В помещении при норме площади 6 кв.м на одно рабочее место фактически она составляет 5.4 кв.м; высота потолка по норме 4м, фактически 2м 80см; площадь помещения 59.4кв.м.

2. Пол - линолеум, наличие щелей и трещин в полу нет.

3. Стены: окрашены водоземлюсионной краской

4. Лаборатория имеется (не имеется). Площадь по норме 18 кв. м, фактически 9.9 кв.м.

5. Столы:

- одноместные – длина по норме 70см. фактически 100 см, 10 шт

- двухместные – длина по норме 130см, фактически 120 см, 8 шт.

- место для клавиатуры – по норме 30см, фактически 30 см;

- расстояние от оператора до экрана – по норме равно длине вытянутой руки, фактически также.

6. Стулья:

по норме с не меняющимися по высоте сиденьями 11 шт, фактически 11шт,

7. Установлены компьютеры марки IBM в количестве 11шт.

- страна – изготовитель Китай диагональ экрана 15 дюймов;

- светозащитный экран есть ;

- санитарно – гигиенический сертификат имеется .

8. состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено . Протокол № 46
от 19 июля 2016г

Наименование проверяющей организации

МУП ЖКХ г Межгорье

рентгеновские **нет.**

- инфракрасное **нет.**

- радиочастотное **нет.**

- очень низкий диапазон электромагнитных полей 0,543 кв/м

- крайне низкий .

- диапазон электростатических полей по норме. 15кв/м, фактически нет.

- уровень ионизации воздуха по норме 3000-5000 число ионов в1см/3 Фактически нет.

- уровень шума по норме 50дБа/46дБа. Фактически нет.

10. Естественное освещение:

- количество окон 3 шт.

- общая площадь остекления 10,56м.кв.

- наличие солнцезащитных устройств имеются жалюзи

11. Искусственное освещение. Освещенность:

- на клавиатурах отсутствует.

- на столах отсутствует.

12. Вентиляция:

- скорость движения воздуха отсутствует.

- установлены (не установлены) кондиционеры..

13. Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется (не имеется).

14. медицинское заключение о пригодности к работе с компьютером имеют все учащиеся .

15. Методики для проведения гимнастических упражнений имеют (не имеются).

Рекомендуется 6 различных комплексов упражнений.

16. Учитель (Ф.И.О.) Кабирова А.Р.

- педагогический стаж преподавания информатики 8 лет;

- курсовую подготовку проходила в _____ г.

- подготовку (переподготовку) по охране труда проходила в _____ г, менее 4 лет назад;

- обучение и проверку знаний по электробезопасности в течении последнего года проходил (не проходил), присвоена не присвоена группа по электробезопасности (требуется не ниже третьей);


- медицинское обследование на предмет пригодности к работе с компьютерами проходила (не проходил).

На основании осмотра кабинета ЭВТ № 302 и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла **решение:**

Считать кабинет ЭВТ №302 готовым (не готовым) к проведению в нем занятий в новом 2016-2017 учебном году.

председатель:

заместитель директора по УВР



Гаврилова И.М.

Члены комиссии:

заместитель директора по АХР




Власов А.Л.

медицинская сестра



Лаптева С.А.

председатель СТК



Медведева Ф.Ш.

заведующая хозяйством



Виноградова Т.Г.

С актом приемной комиссии ознакомлен (а) «31» августа 2016 г


(подпись)